



# Ministero dell'Interno


DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA

Viale Risorgimento, n° 16 - 46100/Mantova - Tel. 0376 227741/44 - Fax 0376 227771

e-mail: [comando.mantova@vigilfuoco.it](mailto:comando.mantova@vigilfuoco.it)

pec: [com.prev.mantova@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.mantova@cert.vigilfuoco.it)

Pratica p.i. n° 1827



Al Legale Rappresentante della Ditta  
LICEO GINNASIO "VIRGILIO"  
MANTOVA  
VIA PRINCIPE AMEDEO n° 30  
46100 MANTOVA  
[provinciadimantova@legalmail.it](mailto:provinciadimantova@legalmail.it)

## CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

rilasciato ai sensi del comma 3, articolo 4 del DPR 01/08/2011, n° 151

Ditta: LICEO GINNASIO "VIRGILIO" MANTOVA, sita in Comune di MANTOVA (MN), in VIA  
ARDIGO', n° 13.

Visto il progetto approvato da questo Comando con lettera protocollo n° 11622 del 07.11.2014, vista l'Asseverazione e le Certificazioni tecniche allegate alla SCIA presentata a questo Comando in data 06.12.2014 (protocollo VF n° 12946), sulla base del sopralluogo effettuato presso l'attività in oggetto in data 08.01.2015 per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, non avendo rilevato elementi ostativi alla prosecuzione dell'attività, si rilascia il presente Certificato di Prevenzione Incendi per le seguenti attività di cui all'allegato 1 del DPR 01/08/2011, n° 151: 67.4.C.

### Sostanze che presentano pericolo di incendio o scoppio:

- Arredi e materiale scolastico.

### Impianti fissi di protezione attiva:

- N. 1 attacco di mandata UNI 70,
- N. 1 idranti a colonna UNI 70
- N. 13 idranti a cassetta UNI 45,
- impianto allarme rilevazione incendi,
- illuminazione di emergenza.

### Mezzi di estinzione portatili:

- N. 36 estintori a polvere da 6 kg cadauno,
- N. 8 estintori ad anidride carbonica da 5 kg cadauno.

### Limitazioni e condizioni di esercizio:

- L'auditorio non potrà essere utilizzato per manifestazioni non scolastiche con più di 100 persone;
- Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di esercizio di cui alla nota del Comando VVF di Mantova n. 15850 del 09/01/2003.

Si rammentano inoltre gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, in relazione all'attività, nel

CPI(certificato prevenzione incendi art. 9)  
decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) ovvero nell'articolo 6 del DPR  
151/2011.

Si ricorda infine che l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio relativa alla SCIA di cui sopra, dovrà essere inviata a questo Comando allo scadere dei cinque anni dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), entro il 06.12.2019.

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica  
ING. LAMBERTINI Lodovico

Il Comandante Provinciale  
(Dott. Ing. ~~Cesario~~ CUSIN)